



La richiesta di seguito descritta viene pubblicata per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti richiesti di presentare un preventivo al fine di individuare un soggetto, persona fisica o giuridica, per lo svolgimento dei servizi oggetto della stessa.

Oggetto: Richiesta offerta manutenzione sistemi antintrusione, antincendio, rilevazione gas

Si richiede la vostra migliore offerta per la manutenzione degli impianti antifurto di uffici e laboratori, antincendio uffici, antincendio e rilevazione gas reparto microbiologia, videosorveglianza esterna (n. 12 telecamere).

A tal fine si allega il capitolato tecnico (n. 5 pag.)

Il preventivo dovrà riportare tutte le condizioni di vendita, quali termini di esecuzione, pagamento e dovrà essere recapitato entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2016, a mezzo pec, all'indirizzo ssica.pec@legalmail.it.

SSICA si riserva la facoltà di stipulare l'accordo per uno o due anni.

Per ulteriori informazioni riguardanti gli aspetti tecnici della fornitura, contattare il Responsabile del Servizio Manutenzione della SSICA (Sig. Pier Paolo Monferdini tel. 0521795258).

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

COMPUTO SERVIZIO SISTEMA RILEVAZIONE GAS

<i>Quantità</i>	<i>Descrizione intervento</i>
Nr. 1	Manutenzione ordinaria semestrale Centrale Cerberus CP100-16
Nr. 4	Manutenzione ordinaria semestrale Rilevatori Metano Cerberus CP440
Nr. 9	Manutenzione ordinaria semestrale Rilevatori Metano Notifier VGSDUME
	Compilazione semestrale lista riscontro verifiche
	Manutenzione ordinaria semestrale dell'impianto- Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale, controlli da effettuare nello specifico: <ul style="list-style-type: none">• Esecuzione di un comando tramite chiave meccanica o elettronica, o azionando la tastiera;• Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale;• Simulazione della mancanza di alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete; Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di allarme, controlli da effettuare nello specifico: <ul style="list-style-type: none">• Esecuzione della prova di allarme su ciascun rivelatore con esposizione al gas di test;• Controllo dei sistemi di ripetizione delle condizioni di allarme; Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, controlli da effettuare nello specifico: <ul style="list-style-type: none">• Interruzione del collegamento dei rivelatori dalla linea di rilevazione;• Interruzione del collegamento della linea con il dispositivo controllato;• Controllo dei sistemi di ripetizione delle condizioni di guasto.
	Manutenzione ordinaria semestrale dell'impianto- Verifica dello stato degli alimentatori, controlli da effettuare nello specifico: <ul style="list-style-type: none">• Efficacia del sistema di commutazione ed intervento dell'alimentazione secondaria;• Segnalazione di guasto alimentazione primaria o batteria;• Assorbimento dell'impianto collegato;• Efficienza delle batterie e verifica dell'autonomia; Verifica delle condizioni di tutti i rivelatori.

COMPUTO SERVIZIO SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI

<i>Quantità</i>	<i>Descrizione intervento</i>
Nr. 1	Manutenzione ordinaria semestrale Centrale Aritech FP308
Nr. 14	Manutenzione ordinaria semestrale Rilevatori Ottici Aritech DP611
Nr. 1	Manutenzione ordinaria semestrale Rilevatore Termico Aritech
Nr. 5	Manutenzione ordinaria semestrale Rilevatore Gas Aritech
	Compilazione semestrale lista riscontro verifiche
	<p>Manutenzione ordinaria semestrale dell'impianto- Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale, controlli da effettuare nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Esecuzione di un comando tramite chiave meccanica o elettronica, o azionando la tastiera;• Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale;• Simulazione della mancanza di alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete; <p>Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di allarme, controlli da effettuare nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Esecuzione della prova di allarme su ciascun rilevatore o pulsante;• Controllo dei sistemi di ripetizione delle condizioni di allarme; <p>Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, controlli da effettuare nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rimozione di alcuni rivelatori a campione da ciascuna linea di rilevazione;• Rimozione di alcuni rivelatori tra i quali l'ultimo, creazione di un corto circuito ed interruzione di linea• Interruzione del collegamento della linea con il dispositivo controllato;• Rimozione a campione dei dispositivi (rivelatori, pulsanti, sirene)• Rimozione a campione delle batterie;• Misurazione del segnale radio;• Controllo dei sistemi di ripetizione delle condizioni di guasto.
	<p>Manutenzione ordinaria semestrale dell'impianto- Verifica dello stato degli alimentatori, controlli da effettuare nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Efficacia del sistema di commutazione ed intervento dell'alimentazione secondaria;• Segnalazione di guasto alimentazione primaria o batteria;• Assorbimento dell'impianto collegato;• Efficienza delle batterie e verifica dell'autonomia;• Verifica delle condizioni di tutti i rivelatori.

UBICAZIONE SEDI: SSICA Viale Tanara 31/a 43121 Parma

COMPUTO SERVIZIO SISTEMA RILEVAZIONE INCENDI

<i>Quantità</i>	<i>Descrizione intervento</i>
Nr. 5	Manutenzione ordinaria semestrale Centrale Siemens FC722
Nr. 122	Manutenzione ordinaria semestrale Rilevatore ottico Siemens OP720
Nr. 44	Manutenzione ordinaria semestrale Pulsante di allarme Siemens FDM223
	Compilazione semestrale lista riscontro verifiche
	<p>Manutenzione ordinaria semestrale dell'impianto- Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale, controlli da effettuare nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Esecuzione di un comando tramite chiave meccanica o elettronica, o azionando la tastiera;• Verifica dello stato e delle indicazioni della centrale;• Simulazione della mancanza di alimentazione primaria togliendo alimentazione di rete; <p>Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di allarme, controlli da effettuare nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Esecuzione della prova di allarme su ciascun rilevatore o pulsante;• Controllo dei sistemi di ripetizione delle condizioni di allarme; <p>Verifica delle condizioni e delle segnalazioni di guasto, controlli da effettuare nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rimozione di alcuni rivelatori a campione da ciascuna linea di rilevazione;• Rimozione di alcuni rivelatori tra i quali l'ultimo, creazione di un corto circuito ed interruzione di linea• Interruzione del collegamento della linea con il dispositivo controllato;• Rimozione a campione dei dispositivi (rivelatori, pulsanti, sirene)• Rimozione a campione delle batterie;• Misurazione del segnale radio;• Controllo dei sistemi di ripetizione delle condizioni di guasto.
	<p>Manutenzione ordinaria semestrale dell'impianto - Verifica dello stato degli alimentatori, controlli da effettuare nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none">• Efficacia del sistema di commutazione ed intervento dell'alimentazione secondaria;• Segnalazione di guasto alimentazione primaria o batteria;• Assorbimento dell'impianto collegato;• Efficienza delle batterie e verifica dell'autonomia;• Verifica delle condizioni di tutti i pulsanti e sirene.

UBICAZIONE SEDI: SSICA Viale Tanara 31/a 43121 Parma

COMPUTO SERVIZIO SISTEMA ANTIINTRUSIONE

<i>Quantità</i>	<i>Descrizione intervento</i>
Nr. 12	Manutenzione ordinaria semestrale Telecamere Videosorveglianza
	Manutenzione ordinaria semestrale dell'impianto – Verifica funzionamento di tutte le telecamere e sensori di movimento.

TARIFFARIO INTERVENTI EXTRA

€ /	Diritto fisso chiamata in reperibilità
€ /	Indennità chilometrica
€ /	Prestazioni d'opera tecnico specializzato
€ /	Prestazioni d'opera straordinario/feriali diurna
€ /	Prestazioni d'opera straordinario/festivo notturno