



Spett.li  
Aziende  
Loro sedi

Parma, 9 dicembre 2016

Prot. N. 3209 /ps

Oggetto: Richiesta offerta manutenzione sistemi antintrusione, antincendio, presidi antincendio, rilevazione gas

Ad integrazione della richiesta inoltrata dalla scrivente, si forniscono le seguenti informazioni:

**Impianto allarme antintrusione**

- Centrale di gestione HONEYWELL VISTA 120
- N. 3 Tastiere di gestione
- N. 4 Alimentatori supplementari
- N. 50 Rivelatori volumetrici a doppia tecnologia
- N. 12 Stati/Allarmi da deposito bombole gas tecnici
- N. 12 Stati/Allarmi da impianto tecnologici
- N. 6 Sirene
- Collegamento per trasmissione allarmi puntuali ad Istituto di Vigilanza
- **Impianto rilevazione incendi, Allertamento/Evacuazione**
  - N. 5 Centrali SIEMENS FC722-ZZ
  - N. 1 Terminale di comando generale SIEMENS FT724-zz
  - N. 123 Rivelatori di fumo (Ambiente / Controsoffitto)
  - N. 45 Pulsanti di segnalazione manuale
  - N. 25 Avvisatori ottico acustici
  - N. 10 Attuatori
- **Impianto rilevazione Gas**
  - N. 1 Centrale SIEMENS
  - N. 13 Rivelatori Gas Processo (CH4)
- **Impianto videosorveglianza**
  - N. 12 telecamere in custodia per esterni
  - N. 1 Videoregistratore digitale SAMSUNG SRD1654
  - Collegamento per trasmissione immagini a Istituto di Vigilanza

IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI: NON PRESENTE

Specificare se il servizio di reperibilità è incluso.

Distinti saluti.